



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55А, тел. 77-12-41, 45-12-16; E-Mail: gpn@keme.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ленинска- Кузнецкого

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652507. г. Ленинск- Кузнецкий, пр. Кирова, 126А, тел. 7-22-95, 7-35-09; E-Mail: ogpn_5@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 34/1/24

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская художественная школа №4 имени А.И. Шундулиди»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице директора Черданцевой Светланы Михайловны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ленинска-Кузнецкого по пожарному надзору Ащеулова А.Ф. от 26 марта 2019 года № 34 в соответствии со ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин по 15ч. 00 мин 11 апреля 2019г., проведена плановая проверка Главным государственным инспектором г. Ленинска- Кузнецкого по пожарному надзору Ащеуловым Алексеем Фёдоровичем, помещений МБУДО «Детская художественная школа №4 имени А.И. Шундулиди» по адресу: г. Ленинск – Кузнецкий, ул. Горького, 16

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБУДО «Детская художественная школа №4 имени А.И. Шундулиди» Черданцевой С.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными	ст. 37; ч.1, ч.3 ст. 88; табл. 24 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение	01.02.2020	

	<p>преградами. <u>В складском помещении (архив) на первом этаже отсутствует противопожарная дверь.</u></p>	<p>распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>		
--	---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
г. Ленинска- Кузнецкого по пожарному надзору
Ащеулов Алексей Федорович

« 11 » апреля 2019г.



(подпись)
М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил(а):

Олеши
(подпись)

директор МБУДО «Детская художественная школа №4 имени А.И. Шундулиди» Черданцева С.М.
(должность, фамилия, инициалы)

« 11 » апреля 2019г.